



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru, E-mail: ugpn-o@udm.net, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО,
КАМБАРСКОГО И КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ

с. Каракулино, ул. Каманина, 21, тел. (34132)3-14-64, e-mail: kargpn@mchs-18.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«28» марта 2024 г.

УР, с. Каракулино
(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов
по пожарному надзору Завьялов Андрей Николаевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы дела № 32/04 об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица директора МБОУ «Арзамасцевская СОШ»
Гавриковой Е.И.

установил:

Материалами установлено, что должностное лицо – директор МБОУ «Арзамасцевская СОШ» Гаврикова Е.
марта 2024 года при проведении прокуратурой Каракулинского района проверка соблюдения требований пожа
безопасности на объектах и местах с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
«Муниципальный округ Каракулинский район УР»

нарушила:

- обязательные требования пожарной безопасности;

а именно:

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 54
Складское помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст.ст. 4, 6, 54, 83; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приложение А, таблица А.1

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации
административных правонарушениях, Вам необходимо безотлагательно рассмотреть представл
принять меры по устранению причин и условий, им способствующих. Обеспечить безусловн
исполнение требований пожарной безопасности.

О принятых мерах необходимо сообщить в течение одного месяца в ОНД и ПР г. Сарапула,
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по адресу: УР, с. Каракулино, ул.
Каманина, 21.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, предусмотрена административная
ответственность.


(подпись лица, вынесшего постановление)

(А.Н. Завьялов)
(расшифровка подписи)

Представление получил: 28.03.2024
дата, должность, подпись


(Е.И. Гаврикова)
ФИО

представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)