

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРЗАМАСЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

427910, Удмуртская Республика, Каракулинский район, с.
Арзамасцево, ул. Октябрьская д. 6

т. 8 (34132) 3-72-39

БИК 049401001, ИНН/КПП 1811003621/183801001, ОГРН
1021800860487

Исх. № 215 от 01.04.2024г

Государственному инспектору

г.Сарапул, Сарапульского,

Камбарского и Каракулинского районов

по пожарному надзору

А.Н.Завьялову

Ответ на представление от 28.03.2024 г.

Представление от 28.03.2024 г. по делу №32/04 об административном правонарушении в МБОУ «Арзамасцевская СОШ» о нарушении обязательных требований пожарной безопасности сообщаем следующее:

выявленное нарушение	отметка о выполнении
- не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (нарушение п. 54 Правил);	акт ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности от 01.04.2024 (прилагается)
- складское помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (нарушение ст.ст. 4, 6, 54, 83 Федерального закона № 123-ФЗ; СП 484.1311500.2020);	подана заявка на выделение денежных средств

Директор школы:



Е.И. Гаврикова